ЦЕНТРИЗЫСКАНИЯ АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	ООО «Инженерный центр «ЭКСПЕРТ» ИНН 3444209183, КПП 344401001, ОГРН 1133443028190, 400066, г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского 28	**ПИП №02.10-ПГ**
СРО-И-003-14092009 Регистрационный номер членов СРО И-003-003444209183-1129	**ПРОТОКОЛ** **определения физико-механических** **свойств грунта**	**10.02.2026** стр.1 из 1

Таблица 1. Общие данные

Заказчик испытания	**ООО «Партнер Груп»**
Наименование, признаки испытываемого грунта:	**Дисперсный несвязный грунт**
Проба	**Проба №1, предоставлена заказчиком**
Методики испытаний:	**ГОСТ 12536-2014 «Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава»;** **ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов»;** **ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний».**

Таблица 2. Результаты испытаний физико-механических свойств грунта:

Наименование показателей качества	Результаты испытаний	Примечание
1. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	2,6	по ГОСТ 8735-88
2. Содержание глины в комках, %	0,4	по ГОСТ 8735-88

Таблица 3. Результаты определения гранулометрического состава грунта:

Показатель	Фракция грунта, мм							
	более 10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,25	0,25-0,1	менее 0,1
Содержание фракции, %	0,00	0,60	5,80	22,90	28,50	37,1	4,90	0,2

Настоящий протокол относится только к образцам, подвергнутым испытанию.
Запрещается частичная перепечатка данного протокола без согласования с ООО "ИЦ "ЭКСПЕРТ"
Результаты испытаний получены как среднеарифметическое значение испытаний двух аналитических проб.

Заключение: Согласно табл. Б.7 ГОСТ 25100-2020 данный грунт классифицируется как песок крупный.

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭКСПЕРТ»

Директор ООО "ИЦ "ЭКСПЕРТ" _____ Лакалин А.Ф.