ЦЕНТРИЗЫСКАНИЯ АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	ООО «Инженерный центр «ЭКСПЕРТ» ИНН 3444209183, КПП 344401001, ОГРН 1133443028190, 400066, г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского 28	**ПИП № 02.10/1-СО**	
СРО-И-003-14092009 Регистрационный номер членов СРО И-003-003444209183-1129	**ПРОТОКОЛ испытания песка**	**10.02.2026**	
		стр.1	из 1

Таблица 1. Общие данные


Заказчик испытания	**ООО «СТРОЙБИЗНЕС-ОПТ»**
Проба	**проба №4 (предоставлена Заказчиком)**
Методика испытаний:	**ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний»**

Таблица 2. Физико-механические свойства

1. Содержание пылевидных и глинистых частиц	0	%	
2. Содержание глины в комках	0	%	
3. Модуль крупности	2,35	-	
4. Полный остаток на сите 0,63 мм	38,10	%	
5. Класс	I класс	-	
6. Группа	средний	-	
7. Содержание зерен крупностью, % по массе	Св. 10 мм	Св. 5 мм	Менее 0.16 мм
	0,00	0,00	0,90

Зерновой состав	Диаметр отверстий сит, мм.							
	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	менее 0,16
Полные остатки, %	0,00	0,00	3,90	10,10	38,10	84,10	99,10	100,00

Кривая гранулометрического состава



Настоящий протокол относится только к образцам подвергнутым испытанию
Запрещается частичная перепечатка данного протокола без согласования с испытательной лабораторией

Заключение:	**По результатам испытаний песок данной пробы относится:** **1. По модулю крупности к группе средних песков (ГОСТ 8736-2014; Табл.1)** **2. По полному остатку на сите №063 к группе средних песков (ГОСТ 8736-2014;Табл2)** **3. По содержанию пылевидных и глинистых частиц и глины в комках к классу I (ГОСТ 8736-88; Табл. 4)**

Примечание: Результаты испытаний получены как среднеарифметическое значение испытаний двух аналитических проб.

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭКСПЕРТ»

Начальник испытательной лаборатории
ООО «ИЦ «ЭКСПЕРТ» _____ Ефремов В.А.